

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 357/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад № 45» г. Находка

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя

объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 22 сентября 2016 года № 357 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 03.10.2016 года по 19.10.2016 года
проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Атрашок Алина Викторовна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад № 45» г. Находка, г. Находка, ул. Спортивная, 19

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Заведующей МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 45» г. Находка - Жуковой

Любовь Николаевной, ответственной за ПБ - Недосекиной Ладой Давыдовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации 1 этажа (коридор, лестничная клетка, тамбуры) отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система.	ФЗ-69 от 21.12.1994г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008г. п. 1 ч. 2 ст1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014г. п. 200; ППР РФ п. 33, п. 43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 1, п. 5.1., п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл. 2, п. 7.2.5, приложение «Ж», приложение «И», ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п. 5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п. 6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011г. п. 6	01.11.2017	

2	На путях эвакуации 2 этажа (коридор, лестничная клетка, тамбуры) отсутствует фотолуминесцентная эвакуационная система.	ФЗ-69 от 21.12.1994г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008г. п. 1 ч. 2 ст1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014г. п. 200; ППР РФ п. 33, п. 43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 1, п. 5.1., п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл. 2, п. 7.2.5, приложение «Ж», приложение «И», ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п. 5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п. 6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011г. п. 6	01.11.2017	
3	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83, Правила противопожарного режима п. 61	01.11.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору

Атрашок Алина Викторовна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 19 " октября 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 19 " октября 2016 г.

Заведующий МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 45» г. Находка -

Жукова Любовь Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)